



中国石油管道公司

气质分析报告 (济南分输站)

取样地点： 济南分输站

分析日期： 2023年9月5日 至 2023年9月6日

凭证编号：

分析项目	烃类%(体积)	分析项目	非烃类%(体积)
CH ₄	88.4575	N ₂	3.9035
C ₂ H ₆	4.6337	CO ₂	0.4709
C ₃ H ₈	1.4468	氢气(H ₂)	
i-C ₄ H ₁₀	0.1896	一氧化碳(CO)	
n-C ₄ H ₁₀	0.3764	氩气(Ar)	
i-C ₅ H ₁₂	0.0649	C(CH ₃) ₄	
n-C ₅ H ₁₂	0.0587		
C ₆ ⁺	0.3980		
H ₂ S(mg/m ³)			
总硫(以硫计)(mg/m ³)			
水露点(℃)		-13.42	
烃露点(℃)			
绝对密度			
高位发热量(MJ/m ³)		37.7541	
低位发热量(MJ/m ³)			
备注			

供气方计量员： 许娟

审核人：



接收方计量员：