



中国石油管道公司

气质分析报告 (济南分输站)

取样地点： 济南分输站

分析日期： 2023年10月6日 至 2023年10月7日

凭证编号：

分析项目	烃类%(体积)	分析项目	非烃类%(体积)
CH ₄	91.4241	N ₂	2.6911
C ₂ H ₆	3.4650	CO ₂	0.6684
C ₃ H ₈	0.9532	氢气(H ₂)	
i-C ₄ H ₁₀	0.2979	一氧化碳(CO)	
n-C ₄ H ₁₀	0.3195	氩气(Ar)	
i-C ₅ H ₁₂	0.0718	C(CH ₃) ₄	
n-C ₅ H ₁₂	0.0689		
C ₆ ⁺	0.0401		
H ₂ S(mg/m ³)			
总硫 (以硫计) (mg/m ³)			
水露点 (°C)			
烃露点(°C)			
绝对密度			
高位发热量(MJ/m ³)		37.7541	
低位发热量(MJ/m ³)			
备注			

供气方计量员： 张婷

审核人：

接气方计量员：